

4.2.103 Вставьте пропущенное слово

Освещение, удовлетворяющее гигиеническим и экономическим требованиям называется ...

4.2.104 Единица измерения светового потока

- а) люмен (лм)
- б) кандела (кд)
- в) люкс (лк)
- г) нит (кандела на метр квадратный)

4.2.105 Единица измерения силы света

- а) люмен (лм)
- б) кандела (кд)
- в) люкс (лк)
- г) нит (кандела на метр квадратный)

4.2.106 Единица измерения освещенности

- а) люмен (лм)
- б) кандела (кд)
- в) люкс (лк)
- г) нит (кандела на метр квадратный)

4.2.107 Единица измерения яркости

- а) люмен (лм)
- б) кандела (кд)
- в) люкс (лк)
- г) нит (кандела на метр квадратный)

4.2.108 Виды производственного освещения

- а) естественное
- б) дневное
- в) ночное
- г) аварийное
- д) охранное

4.2.109 Вставьте пропущенное слово

Естественное освещение помещения через окна и проемы в крыше здания называется ...

4.2.110 Вставьте пропущенное слово

Естественное освещение комнаты через окно называется ...

4.2.111 Вставьте пропущенное слово

Естественное освещение помещения через световые проемы в крыше здания называются ...

4.2.112 Искусственное освещение осуществляется

- а) лампами накаливания
- б) светильниками
- в) светодиодами
- г) люминесцентными лампами
- д) фонарями

4.2.113 Вставьте пропущенное слово

Искусственное освещение для всего помещения называется ...

4.2.114 Вставьте пропущенное слово

Искусственное освещение для рабочего места называется ...

4.2.115 Вставьте пропущенное слово

Сочетание освещения всего помещения и рабочего места называется ...

4.2.116 Вставьте пропущенное слово

Если в дневное время освещение комнаты через окна дополняют искусственным освещением, то такой вид освещения называют ...

4.2.117 По функциональному назначению различают следующие виды искусственного освещения

- а) дежурное
- б) аварийное
- в) охранное
- г) все перечисленное
- д) ничего из перечисленных

4.2.118 Вставьте пропущенное слово

Комплекс, состоящий из источника света и осветительной арматуры, называют ...

4.2.119 Вставьте пропущенное слово

Осветительный прибор дальнего действия это – ...

4.2.120 Чистка светильников по нормам проводится не менее раз в год

- а) 2
- б) 4
- в) 6
- г) 8
- д) 10